



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO
Rua José Ramos Júnior, 27-50 – Jardim Tropical
19470-000 – Presidente Epitácio – SP
Telefone (18) 3281-9581 – E-mail: cft.pep@ifsp.edu.br

ESCLARECIMENTO

1. Esta licitação é apenas fornecimento e entrega, sem instalação?

R: Sim.

2. Favor informar se as licitantes podem ofertar split hi-wall com gás R-22 – com Selo Procel que atenda as exigências do edital?

R: Não, somente será aceito piso-teto.

3. Será aceito equipamentos com gás R-410 ou apenas será aceito com gás R-22?

R: Será aceito com gás R-410, conforme resposta ao esclarecimento anterior.

4. O IFSP contratará outra empresa para fazer a instalação destes equipamentos?

R: O IFSP – Câmpus Presidente Epitácio já possui um contratado que inclui esse serviço, porém, dependendo da execução do mesmo, poderá ser contratada outra empresa para a prestação do referido serviço.


PAULO ROBERTO GUELFÍ
Pregoeiro